

СОГЛАСОВАНО  
Председатель СТК  
Л.Н. Манжурина  
«10» 01 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор КГАУ СО «РЦДПсОВ»  
В.О. Цветков  
«10» 01 20 22 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № 33

### О мерах пожарной безопасности в здании краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и на прилегающей территории

#### 1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме", норм Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками краевого государственного автономного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – КГАУ СО «РЦДПсОВ») и клиентами учреждения.

1.2. Работники КГАУ СО «РЦДПсОВ» допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учёта вводных инструктажей по пожарной безопасности и в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности.

1.3. Директор КГАУ СО «РЦДПсОВ» назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении.

1.4. Во время пребывания детей с ограниченными возможностями в ночное время организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Ежедневно дежурный сотрудник должен сообщать информацию в подразделение пожарной охраны о количестве людей, находящихся в учреждении в ночное время.

1.5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в КГАУ СО «РЦДПсОВ».

1.6. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

#### 2. Порядок содержания территории, здания, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей

2.1. Территория КГАУ СО «РЦДПсОВ» должна содержаться в чистоте и очищаться от мусора. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, к пожарным водоисточникам, также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – быть очищенными от снега и льда.

2.3. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории учреждения не допускается.

2.4. На фасадах зданий, столбах должны быть размещены стандартные указатели, место нахождения ближайшего пожарного гидранта. Указатели пожарных водных источников должны быть хорошо окрашены и должны иметь четко различимые буквенные и цифровые индексы.

2.5. Крышки пожарных гидрантов в зимнее время должны утепляться, а подъезды к ним своевременно очищаться от снега.

2.6. Стационарные пожарные лестницы и ограждения на крыши здания необходимо содержать в исправности.

2.7. Все проходы, лестничные клетки, коридоры, тамбуры, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть постоянно свободными и не загромождаться.

2.8. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания. Если в здании находятся эвакуационные выходы, то их двери допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров (задвижек, крючков).

СОГЛАСОВАНО  
Председатель СТК

Л.Н. Манжурина  
«10» 01 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор КГАУ СО «РЦДПсOB»  
В.О. Цветков  
«10» 01 20 22 г.



## ИНСТРУКЦИЯ № 33

### О мерах пожарной безопасности в здании краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и на прилегающей территории

#### 1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме", норм Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками краевого государственного автономного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – КГАУ СО «РЦДПсOB») и клиентами учреждения.

1.2. Работники КГАУ СО «РЦДПсOB» допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учёта вводных инструктажей по пожарной безопасности и в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности.

1.3. Директор КГАУ СО «РЦДПсOB» назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении.

1.4. Во время пребывания детей с ограниченными возможностями в ночное время организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Ежедневно дежурный сотрудник должен сообщать информацию в подразделение пожарной охраны о количестве людей, находящихся в учреждении в ночное время.

1.5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в КГАУ СО «РЦДПсOB».

1.6. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

#### 2. Порядок содержания территории, здания, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей

2.1. Территория КГАУ СО «РЦДПсOB» должна содержаться в чистоте и очищаться от мусора. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, к пожарным водоисточникам, также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – быть очищенными от снега и льда.

2.3. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории учреждения не допускается.

2.4. На фасадах зданий, столбах должны быть размещены стандартные указатели, место нахождения ближайшего пожарного гидранта. Указатели пожарных водных источников должны быть хорошо окрашены и должны иметь четко различимые буквенные и цифровые индексы.

2.5. Крышки пожарных гидрантов в зимнее время должны утепляться, а подъезды к ним своевременно очищаться от снега.

2.6. Стационарные пожарные лестницы и ограждения на крыши здания необходимо содержать в исправности.

2.7. Все проходы, лестничные клетки, коридоры, тамбуры, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть постоянно свободными и не загромождаться.

2.8. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания. Если в здании находятся эвакуационные выходы, то их двери допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров (задвижек, крючков).

2.9. Здание КГАУ СО «РЦДПсOB» должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.11. В группах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения реабилитационного процесса предметы и приспособления.

2.12. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в группах, кабинетах, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.13. В здании КГАУ СО «РЦДПсOB» запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;
- устанавливать металлические решетки и подобные им несъёмные декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;
- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения;
- хранить под лестничными маршрутами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- оберывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
- хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

### **3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха КГАУ СО «РЦДПсOB» должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

#### **4. Требования к электроустановкам**

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в КГАУ СО «РЦДПсOB», а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.7. На случай отключения электроэнергии на вахте должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части.

#### **5. Требования к противопожарному водоснабжению**

5.1. Внутренние пожарные краны КГАУ СО «РЦДПсOB» должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность не реже 1 раза в 6 месяцев.

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: инструкция по эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода; буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона при пожаре.

5.3. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

5.4. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

#### **6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики**

6.1. Установки пожарной автоматики КГАУ СО «РЦДПсOB» должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация КГАУ СО «РЦДПсOB» должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

#### **7. Требования к первичным средствам пожаротушения**

7.1. КГАУ СО «РЦДПсOB» оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора.

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

## **8. Требования к проведению массовых мероприятий**

8.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

8.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников учреждения.

8.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться назначенный дежурный, воспитатель, с которыми предварительно проводится противопожарный инструктаж.

8.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

8.5. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

8.6. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

8.7. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

## **9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ**

9.1. Сотрудники, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

9.2. При эксплуатации такого оборудования, как электросковороды, электроплиты для приготовления продуктов необходимо:

- заливать жир в жарочную ванну, сковороды до включения нагрева;
- загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на рабочие ткани и горячие поверхности оборудования;
- своевременно выключать сковороды, электроплиты или переводить их на меньшую мощность при перегреве;
- немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

9.3. При работе на пищеблоке не допускается:

- хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.;
- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаще сковороды);
- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры и др.;
- оставлять включенными сковороды, электроплиты и т.д. после окончания процесса

приготовления;

- сливать из жарочных ванн и сковород жир в горячем состоянии;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

9.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения кухни необходимо проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

9.5. К работе с электронагревательным оборудованием (утюги, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица, получившие инструктаж по правилам пожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкции завода-изготовителя.

9.6. Перед работой гладильное оборудование проверить внешним осмотром на:

- отсутствие внешних повреждений;
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
- в среднем положении терморегулятора проверить отключение при нагреве.

9.7. При эксплуатации гладильного оборудования запрещается:

- работать на гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;
- гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с утюгом без специально предусмотренной подставки;
- покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование.

9.8. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения, где находится гладильное оборудование, необходимо обязательно проверить, отключено ли оборудование.

9.9. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

9.10. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

9.11. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) проводятся в зданиях и на территории КГАУ СО «РЦДПсOB» только с разрешения директора учреждения.

9.12. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме".

## **10. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов**

10.1. В помещениях КГАУ СО «РЦДПсOB» не проводятся работы, связанные с производством.

10.2. Хранение в помещениях КГАУ СО «РЦДПсOB» горючих веществ, материалов, запрещено.

## **11. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

11.1. В помещениях КГАУ СО «РЦДПсOB» необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

11.2. Сотрудник учреждения после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- проверить закрытие окон и форточек;
- закрыть помещение, ключи сдать на вахту, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

11.3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устраниены работником, последний обязан немедленно сообщить ответственному за пожарную безопасность для принятия соответствующих мер.

11.4. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

11.5. Ответственный за пожарную безопасность по окончании рабочего времени должен осуществить обход здания КГАУ СО «РЦДПсOB», проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов.

11.6. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации сотрудники учреждения обязаны поставить в известность администрацию КГАУ СО «РЦДПсOB», обеспечить отсутствие людей в аварийном помещении.

## **12. Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых и иных пожароопасных работ**

12.1. Курение в здании КГАУ СО «РЦДПсOB» и на прилегающей территории категорически запрещено.

12.2. В здании КГАУ СО «РЦДПсOB» запрещено пользоваться открытым огнем.

12.3. На проведение огневых работ необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электrorезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

12.4. При проведении огневых работ необходимо:

- прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;
- осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

12.5. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрываемыми для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости полтымы водой.

12.6. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

12.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью справлять.

12.8. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

12.9. Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и сотрудники, а также в смежных с ними помещениях.

12.10. Директор КГАУ СО «РЦДПсOB» в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам учреждения и пожарным гидрантам, находящимся на территории учреждения.

12.11. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории КГАУ СО «РЦДПсOB» не должна превышать 10 км/ч

12.12. Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

12.13. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

### **13. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды**

13.1. В помещениях КГАУ СО «РЦДПсOB» должна проводиться ежедневно влажная уборка.

13.2. Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях (кладовых) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

13.3. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковка от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания КГАУ СО «РЦДПсOB» и храниться в закрытом металлическом контейнере, находящемся на хозяйственном дворе.

13.4. Контейнер должен вывозиться соответствующими службами по мере заполнения.

13.5. Утилизировать горючие отходы и мусор путём сжигания не допускается.

13.6. Хранение промасленной спецодежды в здании не предусмотрено в связи с её отсутствием.

### **14. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции**

14.1. В помещениях КГАУ СО «РЦДПсOB» не проводятся работы, связанные с производством.

14.2. Хранение в помещениях учреждения горючих веществ, материалов, запрещено.

14.3. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей, в пищеблоке не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

14.4. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

### **15. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв**

15.1. Контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) при предельных показаниях которых может произойти пожар или взрыв в здании КГАУ СО «РЦДПсOB» не имеется.

### **16. Допустимое (предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в учреждении)**

16.1. В КГАУ СО «РЦДПсOB» в дневное время одновременно могут находиться 85 человек, из них 45 сотрудников, 10 сопровождающих лиц, 30 детей с ограниченными возможностями.

16.2. В КГАУ СО «РЦДПсOB» в ночное время одновременно могут находиться 20 человек, из них 4 сотрудника, 8 детей и 8 сопровождающих лиц.

### **17. Обязанности и действия работников при пожаре**

17.1. Директор КГАУ СО «РЦДПсOB» обязан:

– соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

– разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

– проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

– содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче - смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

#### 17.2. Ответственный за пожарную безопасность:

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- обеспечивает (ежедневно) передачу в поднадзорное подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся в учреждении в ночное время;
- разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности и действиях персонала по эвакуации при пожаре;
- проводит практические тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара по утвержденному графику проведения;
- обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц здания в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний;
- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год;
- обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
- в случаях отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны;
- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;
- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
- обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме".

#### 17.3. Ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях:

- обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в учреждении;

- проводят в установленном порядке противопожарные инструктажи с работниками подразделения;
- обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в вверенных им подразделениях;
- обеспечивают своевременную эвакуацию в случае пожара детей и сопровождающих лиц в безопасное место;
- контролируют состояние здоровья и психологическое состояние детей и сопровождающих лиц;
- обеспечивают оказание первой помощи пострадавшим, в случае необходимости вызывают скорую медицинскую помощь.

17.4. Работники КГАУ СО «РЦДПсOB» обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму.

17.5. В случае возникновения пожара действия сотрудников КГАУ СО «РЦДПсOB» и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

17.6. Каждый сотрудник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, 112 (либо по другому установленному номеру) с указанием точного адреса учреждения, места возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- оповестить директора КГАУ СО «РЦДПсOB» или его заместителя о пожаре и принимаемых мерах;
- отключить электрические приборы, а если необходимо электропитание всего здания;
- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по ликвидации обнаруженного пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, вода из внутренних пожарных кранов);
- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

17.7. Все сотрудники учреждения должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и чётко выполнять свои обязанности.

17.8. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
- быстро, без давки, покинуть опасную зону пожара по заранее изученному безопасному маршруту, используя запасные выходы и пожарные лестницы.
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью специалистам по социальной работе, воспитателям, социальным педагогам, медицинским сестрам, помощникам воспитателя и другим сотрудникам учреждения, нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
- воспитатель (специалист по социальной работе) или дежурный по режиму должен взять с собой журнал посещаемости детей группы, по окончании эвакуации сверить количество детей со списочным составом.
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных, следует эвакуировать в первую очередь.
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в туалетной комнате, в шкафах или других местах.
- выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.
- прежде чем войти в горящее помещение, накрайтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.
- дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. Открывая дверь, убедитесь, что она не нагрелась. Всегда есть опасность, что из-за закрытых дверей вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому открывайте двери медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с дверью, лицом в противоположную сторону, чтобы избежать ожогов.
- если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.
- при возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения.
- если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокре покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижмите к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.
- в загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. В сильно задымлённом помещении, при наступлении признаков удушья необходимо передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.
- оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезанном от путей эвакуации огнем и дымом, заделайте щели влажными тряпками, одеждой, дышите нижними слоями воздуха, окна лучше не открывать, лишь, когда убедитесь, что помощь прибыла, и вас могут спасти, можете открыть окно.
- прыгать из окон 2-го этажа можно, лишь, убедившись, что внизу нет опасных предметов и камней. Перед прыжком надо сомкнуть зубы, чтобы не прикусить язык и приземляться на обе ступни при полусогнутых коленях, но не на пятки, а на носки. Если есть под рукой подушки, матрасы или другие предметы, смягчающие удар о землю, бросьте их на место вашего приземления.
- поиски детей в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.
- в случае возгорания монитора компьютера или телевизора его необходимо быстро отключить от электропитания, накрыть мокрой плотной тряпкой или залить водой через вентиляционные отверстия.
- необходимо помнить, что все порошковые огнетушители работают очень непродолжительное время 10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.
- при тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

17.9. При прибытии подразделений пожарной охраны лица из числа администрации, руководящие тушением пожара, обязаны сообщить старшему подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии в здании детей, об очаге пожара, об уже предпринятых мерах.

17.10. Директор КГАУ СО «РЦДПсОВ» в случае возникновения пожара при непосредственном участии ответственного за пожарную безопасность обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- проверить включение автоматической установки пожарной сигнализации;

- обеспечить отключение электроэнергии (при необходимости), остановку работы систем вентиляции;
- прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

17.11. По каждому произошедшему пожару или возгоранию администрация КГАУ СО «РЦДПсОВ» обязана выяснить обстоятельства, при которых начался пожар, и осуществить необходимые профилактические меры.

*Инструкцию разработан.  
заместитель директора*

*г. 6.7.2010*