

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
(КГАУ СО «РЦДПсОВ»)

662155, Красноярский край, г. Ачинск,
3-й микрорайон Привокзального района, 32А
тел. директора: 8 (39151) 6-34-05
тел. экономиста: 8 (39151) 6-34-04
тел. вахта: 8 (39151) 6-34-06
e-mail директора: achderec@yandex.ru
e-mail экономиста: rzdp-1@mail.ru

ОКПО/ОГРН 52009039/1022401157316
ИНН 2443017328/ КПП 244301001

15.10.2021 г. № 230
на № _____ От _____

Министру социальной политики
Красноярского края

Пастуховой И.Л.

Информация

об устранении нарушений обязательных требований законодательства и (или) требований
установленных правовыми актами

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки (указывается сущность каждого требования со ссылкой на нарушенную статью (пункт, подпункт, часть) нормативного правового акта)	Срок исполнения (указывается дата исполнения по каждому требованию)	Мероприятия по устранению нарушений, отмеченных в акте № б/н от 28.04.21г.
1	в части обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг:		
1.1	В паспорте доступности объекта устранить несоответствие указанных характеристик деятельности организации на объекте фактическим данным	29.10.2021	В паспорте доступности объекта устранено несоответствие указанных характеристик деятельности организации на объекте фактическим данным
1.2	Организовать парковочное место для автотранспортных средств, управляемых инвалидами, обозначенное знаком «Парковка для инвалидов», в соответствии с требованиями пунктов 5.2.1, 5.2.4 свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (далее — Свод правил) в части выполнения соответствующей дорожной разметки и наличия дорожного знака.	29.10.2022	Организовано парковочное место для автотранспортных средств, управляемых инвалидами, обозначенное знаком «Парковка для инвалидов», в соответствии с требованиями пунктов 5.2.1, 5.2.4 свода правил СП 59.13330.2016

1.3	Обеспечить возможность заезда граждан на инвалидном кресле на 2 веранды для укрытия от солнца и атмосферных осадков, размещенные на детских игровых площадках, расположенных на нижней террасе (в связи с фактической недоступностью указанных веранд)	29.10.2022	Обеспечена возможность заезда граждан на инвалидном кресле на 2 веранды для укрытия от солнца и атмосферных осадков, размещенные на детских игровых площадках, расположенных на нижней террасе учреждения
1.4	В соответствии с требованиями п.6.2.11 свода правил обеспечить расстояние между поручнями стационарного пандуса для инвалидов на главном входе в здание в диапазоне от 0,9м до 1,0м, выполнить удлинение завершающих горизонтальных частей поручней пандусов на 0,3м.	29.10.2022	В соответствии с требованиями п.6.2.11 свода правил обеспечено расстояние между поручнями стационарного пандуса для инвалидов на главном входе в здание в диапазоне от 0,9м до 1,0м.

Приложение:

- 1) Скан Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры в 1 экз. на 5 стр.
- 2) Фото знака «Парковка для инвалидов» в 1 экз. на 1 стр.
- 3) Фото пандусов на две веранды расположенных на нижней террасе учреждения в 1 экз. на 2 стр.
- 4) Фото стационарного пандуса для инвалидов на главном входе в здание в 1 экз. на 1 стр.

Директор



В. О. Цветков