

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

(КГАУ СО «РЦДПсОВ»)

662155, Красноярский край, г. Ачинск,
3-й микрорайон Привокзального района, 32А
тел. директора: 8 (39151) 6-34-05
тел. экономистов: 8 (39151) 6-34-04
тел. вахта: 8 (39151) 6-34-06
e-mail директора: achderec@yandex.ru
e-mail экономистов: rzdp-1@mail.ru

ОКПО/ОГРН 52009039/1022401157316
ИНН 2443017328/ КПП 244301001

11.07.2022г. № 150
на № _____ от _____

Министру социальной политики
Красноярского края

И.Л. Пастуховой

Информация

об устранении нарушений обязательных требований законодательства и (или) требований
установленных правовыми актами (акте № б/н от 28.04.21г.)

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки (указывается сущность каждого требования со ссылкой на нарушенную статью (пункт, подпункт, часть) нормативного правового акта)	Срок исполнения (указывается дата исполнения по каждому требованию)	Мероприятия по устранению нарушений, отмеченных в акте № б/н от 28.04.21г.
1	в части обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг:		
1.1	Организовать парковочное место для автотранспортных средств, управляемых инвалидами, обозначенное знаком «Парковка для инвалидов», в соответствии с требованиями пунктов 5.2.1, 5.2.4 свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (далее — Свод правил) в части выполнения соответствующей дорожной разметки и наличия дорожного знака.	11.07.2022	Организовано парковочное место для автотранспортных средств, управляемых инвалидами, обозначенное знаком «Парковка для инвалидов», в соответствии с требованиями пункта 5.2.1 свода правил СП 59.13330.2016. Сделана разметка места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске размером 6,0 X 3,6 м, в соответствии с требованиями пунктов 5.2.4 свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
1.2.	В ванной комнате групповой ячейки	11.07.2022	В ванной комнате групповой

	для МГН оборудовать ванну опорными поручнями в рамках «разумного приспособления» в соответствии с требованиями пункта 6.3.3 Свода правил		ячейки для МГН ванна оборудована опорными поручнями в рамках «разумного приспособления» в соответствии с требованиями пункта 6.3.3 Свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
1.3.	<p>В уборной для МГН:</p> <p>предусмотреть систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи в соответствии с требованиями пункта 6.3.6 Свода правил;</p> <p>расположить стационарный опорный поручень для унитаза таким образом, чтобы он не являлся препятствием для пересаживания инвалида с кресла коляски на унитаз.</p>	11.07.2022	<p>В уборной для МГН:</p> <p>установлена кнопка, которая обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь в соответствии с требованиями пункта 6.3.6 Свода правил;</p> <p>опорный поручень для унитаза расположили так, что он не является препятствием для пересаживания инвалида с кресла коляски на унитаз.</p>

Приложение:

1. Фото знака «Парковка для инвалидов» и парковочного места в 1 экз. на 1 стр.
2. Фото опорного поручня в ванной в 1 экз. на 1 стр.
3. Фото кнопки, обеспечивающей двухстороннюю связь и поручня. в 1 экз. на 1 ст.
4. Фото поручня, не являющегося препятствием в 1 эк. на 1 стр.

Директор

 В. О. Цветков