

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» марта 2025 г., 24250061000217639652

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» апреля 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2503/124-24/1-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Красноярский край, г. Ачинск, 4 микрорайон Привокзального района, стр. 15

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «28» марта 2025 г., № 2503/124-24/1-ВО/П, учетный номер проверки 24250061000217639652.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Балыбина Маргарита Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Ачинск, тер 3-й микрорайон Привокзального района, Дом 32а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" ИНН 2443017328, адрес регистрации юридического лица: 662150, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, АЧИНСК, 3-Й МКР., 32 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» апреля 2025 года, 14 час. 30 мин.

по «21» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководителем организации не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций - косяков лестничного марша с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением

Вход. №381
28.04.2025

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением пункта 13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, строение 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

Срок устранения нарушения:

31.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести проверку состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций - козлов лестничного марша

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения

2. Допускается эксплуатация здания реабилитационного центра (Ф 1.1) после изменения класса функциональной пожарной опасности здания (ранее класс функциональной пожарной опасности был Ф 3.4), что подтверждается декларацией пожарной безопасности от 20.04.2022 № 24-08-2022-004640, что является нарушением пункта 16 "н" Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. . Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт н. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания.

Срок устранения нарушения:

31.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

3. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 6.28, п. 6.30 СНиП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 3.4, п. 3.14 СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения стационарного отделения № 31, со второго этажа здания, непосредственно наружу. (Ограждения лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

31.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты путем выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , а также одним из следующих условий, установленных частью 1 статьи 6 указанного Федерального закона: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения. При разработке специальных технических условий, стандартов организаций, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты представить разработанную (либо измененную) проектную документацию (в случае если законодательно предусматривается ее разработка), содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными документами. При проведении расчетов по оценке пожарного риска, иных расчетов и (или) испытаний, исследований, предоставить результаты таких расчетов, испытаний, исследований, а также декларацию пожарной безопасности.

4. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 6.28, п. 6.30 СНиП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 3.4, п. 3.14 СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения группы № 2 отделения дневного пребывания № 30, со второго этажа здания, непосредственно наружу. (Ограждения лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

31.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты путем выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одним из следующих условий, установленных частью 1 статьи 6 указанного Федерального закона: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения. При разработке специальных технических условий, стандартов организаций, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты представить разработанную (либо измененную) проектную документацию (в случае если законодательно предусматривается ее разработка), содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными документами. При проведении расчетов по оценке пожарного риска, иных расчетов и (или) испытаний, исследований, предоставить результаты таких расчетов, испытаний, исследований, а также декларацию пожарной безопасности.

5. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией), что является нарушением пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 33А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

31.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания, ведущих непосредственно наружу: из помещений № 1 (1 этаж), № 43 (1 этаж), № 46 (1 этаж), № 27 (2 этаж), №34 (2 этаж) согласно технического паспорта на здание реабилитационного центра от 17.06.2008, которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв.

постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. . Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

31.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу изнутри без ключа, из помещений № 1 (1 этаж), № 43 (1 этаж), № 46 (1 этаж), № 27 (2 этаж), № 34 (2 этаж)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

7. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.7 СНИП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" п. 6.28 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре со второго этажа здания на пожарную лестницу 3 типа, ведущую из помещения стационарного отделения № 31 непосредственно наружу. (Допускается перепад высот более 5 см.). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

31.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты путем выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одним из следующих условий, установленных частью 1 статьи 6 указанного Федерального закона: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения. При разработке специальных технических условий, стандартов организаций, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты представить разработанную (либо измененную) проектную документацию (в случае если законодательно предусматривается ее разработка), содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными документами. При проведении расчетов по оценке пожарного риска, иных расчетов и (или) испытаний, исследований, предоставить результаты таких расчетов, испытаний, исследований, а также декларацию пожарной безопасности.

8. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.7 СНИП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" п. 6.28 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре со второго этажа здания на пожарную лестницу 3 типа, ведущую из помещения группы № 2 отделения дневного пребывания № 30 непосредственно наружу. (Допускается перепад высот более 5 см.). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

31.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты путем выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одним из следующих условий, установленных частью 1 статьи 6 указанного Федерального закона: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения. При разработке специальных технических условий, стандартов организаций, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты представить разработанную (либо измененную) проектную документацию (в случае если законодательно предусматривается ее разработка), содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными документами. При проведении расчетов по оценке пожарного риска, иных расчетов и (или) испытаний, исследований, предоставить результаты таких расчетов, испытаний, исследований, а также декларацию пожарной безопасности.

9. Руководителем организации не обеспечено при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), ежегодное проведение испытаний на работоспособность до их замены в установленном порядке, ввиду имеющихся нарушений (протокол от 03.07.2024 № 66), что является нарушением пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

31.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение испытаний на работоспособность системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, либо их замену

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

10. На объекте защиты допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты (устройство эвакуационных выходов, ведущих со 2-го этажа здания на лестницы 3-го типа из помещений № 27 и № 34, выход, ведущий непосредственно наружу из помещения № 51, отсутствие второго эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения № 1 первого этажа, согласно тех. паспорта от 17.06.2008), без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

31.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать проектную документацию, выполненную в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору) Балыбина Маргарита Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00C1299BBF35B12AC0EB3576F6B432B9D6
Владелец: Балыбина Маргарита Сергеевна
Действителен с 28.11.2024 по 21.02.2026

подпись

Балыбина Маргарита Сергеевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору), телефон: 83915150349, e-mail: balybinams@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «10» минут «28» 04 20 25

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

