

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
(КГАУ СО «РЦДПсОВ»)
662155, Красноярский край, г. Ачинск,
3-й микрорайон Привокзального района, 32А
тел. директора: 8 (39151) 6-34-05
тел. экономиста: 8 (39151) 6-34-04
тел. вахта: 8 (39151) 6-34-06
e-mail директора: achderec@yandex.ru
e-mail экономиста: rzdp-1@mail.ru

ОКПО/ОГРН 52009039/1022401157316
ИНН 2443017328/ КПП 244301001

30.04.2025 г. № 106

на № _____ От _____

Заявитель: директор краевого
государственного автономного
учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
(КГАУ СО «РЦДПсОВ»)
Цветков Виталий Олегович

662155, Красноярский край, г.
Ачинск,
3-й м-он Привокзального р-на, 32А
Телефон: 8(39151) 6-34-05
Эл. почта: achderec@yandex.ru

Заинтересованное лицо: Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Ачинску и Ачинскому району
(ОНД и ПР по г. Ачинску и
Ачинскому району)

662155, Красноярский край, г.
Ачинск, 4-й м-он Привокзального р-
на, стр. 15
Телефон: 8(39151)5-03-49
Эл. почта:
ondachinsk@24.mchs.gov.ru

Жалоба
на акт обязательного профилактического визита
от 21.04.2025 г. №2503/124-24/1-ВО/А
и предписание от 21.04.2025 г. №2503/124-24/1-ВО/П

В период с 08.04.2025 года по 21.04.2025 года в отношении КГАУ СО «РЦДПсОВ» (далее – учреждение), находящегося по адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, 32А ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району проводилось контрольное мероприятие в форме обязательного профилактического визита, в ходе которого были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Руководителем не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций – косоуров лестничного марша с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);
2. Допускается эксплуатация здания реабилитационного центра (Ф 1.1) после изменения класса функциональной пожарной опасности здания (ранее класс функциональной пожарной опасности был Ф 3.4), что подтверждается декларацией пожарной безопасности от 20.04.2022 № 24-08-2022-004640 (п. 16 "н" Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020);
3. В здании КГАУ СО "РЦДПсОВ" не исполнены требования п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную

эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения стационарного отделения № 31, со второго этажа здания, непосредственно наружу. (Ограждение лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов) (ч. 1 гл. 1 ст. 6 п. 1 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);

4. В здании КГАУ СО "РЦДПСОВ" не исполнены требования п 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения группы № 2 отделения дневного пребывания №30, со второго этажа здания непосредственно наружу. (Ограждение лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов) (ч. 1 гл. 1 ст. 6 п. 1 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);

5. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);

6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания, ведущих непосредственно наружу: из помещений № 1 (1 этаж), № 43 (1 этаж), № 46 (1 этаж), № 27 (2 этаж), № 34 (2 этаж) согласно технического паспорта на здание реабилитационного центра от 17.06.2008, которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);

7. В здании КГАУ СО "РЦДПСОВ" не исполнены требования п 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения стационарного отделения № 31, со второго этажа здания, непосредственно наружу (Допускается перепад высот более 5 см) (ч. 1 гл. 1 ст. 6 п. 1 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);

8. В здании КГАУ СО "РЦДПСОВ" не исполнены требования п 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа, ведущую из помещения группы №2 отделения дневного пребывания № 30, непосредственно наружу. (Допускается перепад высот более 5 см) (ч. 1 гл. 1 ст. 6 п. 1 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);

9. Руководителем не обеспечено при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), ежегодное проведение испытаний на работоспособность до их замены в установленном порядке, ввиду имеющихся нарушений (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);

10. На объекте защиты допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты (устройство эвакуационных выходов, ведущих со второго этажа здания на лестницы 3-го типа из помещений № 27 и № 34, выход, ведущий непосредственно наружу из помещений № 51, отсутствие второго эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения № 1 первого этажа, согласно техпаспорта от 17.06.2008) без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (п. 16 пп. «о» Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020).

С указанными выше нарушениями в акте и предписанием не согласен по следующим основаниям:

По нарушению №1:

29.08.2017 года были выполнены работы по огнезащитной обработке металлических конструкций лестничных маршей в здании учреждения, проведен инструментальный контроль качества огнезащитной обработки металлических конструкций (протокол № 699 от 29.08.2017 г.). Имеется технический регламент обмазки огнезащитной обработки для металлоконструкций, где указан гарантийный срок службы огнезащитного покрытия – 20 лет. Гарантийный срок не истек. С периодичностью один раз в полгода производится комиссионный визуальный осмотр на выявление повреждений огнезащитного покрытия (с составлением актов). То есть, руководителем учреждения обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Техническая документация хранится на объекте защиты.

В связи с этим считаю незаконным применение данного пункта нарушения.

По нарушению №2:

По заключению независимой оценке пожарного риска на соответствие требованиям пожарной безопасности здания КГАУ СО «РЦДПсОВ» от 13.04.2022 года и декларации пожарной безопасности от 20.04.2022 № 24-08-2022-004640 для здания КГАУ СО «РЦДПсОВ» установлен класс функциональной пожарной опасности Ф 3.4, который впоследствии не изменялся. В ходе проведения независимой оценки пожарного риска экспертом сделан вывод, что на объекте защиты – здании КГАУ СО «РЦДПсОВ» в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом РФ.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 144 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности проводится в различных формах, в их числе: в форме независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности); в форме федерального государственного пожарного надзора; в форме приёмки и ввода в эксплуатацию объектов защиты. Исходя из смысла статьи, эти формы являются равнозначными и не подлежат дублированию (Постановление по Делу № 5-5475/2014 Мирового судьи судебного участка № 84 в Советском судебном районе в г. Омске).

В связи с этим считаю незаконным применение данного пункта нарушения.

По нарушениям №№ 3, 4:

Эвакуационные лестницы 3-го типа выполнены с учетом СП, которые действовали на момент введения здания учреждения в эксплуатацию – 1985 год, **никакой реконструкции, капитального ремонта, перестройки, технического перевооружения в здании не производилось с того времени.** Согласно п. 1.1. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" «Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок. **Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении** в части, соответствующей объему указанных работ». СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" введены в действие с 19.09.2020 года, а это значит, что новый законодательный акт не распространяется на отношения, возникшие до его утверждения. Таковы основополагающие принципы нашего Российского законодательства (Постановление Верховного Суда РФ от 13 мая 2014 г. N 45-АД14-8; Постановление Верховного Суда РФ от 1 сентября 2017 г. №31-АД17-8; Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2017 г.

№ 306-КГ17-1633; Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 № 302-КГ18-7228 по делу № А33-8654/2017).

В связи с этим считаю незаконным ссылку на применение указанного выше СП.

По нарушению № 5:

Согласно Википедии — Техническая документация включает в себя:

- Стандарты компании; Технические регламенты; Инструкции; Руководства по эксплуатации; Паспорта; ТУ; ГОСТы; Спецификации; Описания процесса сертификации; Др.

На объекте защиты – в КГАУ СО «РЦДПсОВ» техническая документация на систему противопожарной защиты имеется, а именно инструкции по пожарной безопасности, проектная документация на пожарную сигнализацию.

В связи с этим считаю незаконным применение данного пункта нарушения.

По нарушению №6:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Ключ в дверях отсутствует. В учреждение все эвакуационные двери обеспечены системой контроля управления доступом (СКУД), то есть по сигналу системы противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником) все эвакуационные выходы автоматически открываются.

В связи с этим считаю незаконным применение данного пункта нарушения.

По нарушениям №№7, 8:

Согласно п. 1.1. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" «Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок. **Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ**». С 1985 год, никакой реконструкции, капитального ремонта, перестройки, технического перевооружения в здании не производилось

В связи с этим считаю незаконным ссылку на применение указанного выше СП.

По нарушению №9:

Испытания системы пожарной сигнализации на работоспособность и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре были проведены 03.07.2024 года (протокол испытаний № 66 от 03.07.2024 г.). Противопожарная система в учреждение работающая, но были выявлены некоторые недочеты в работе системы, которые в дальнейшем были исправлены обслуживающей организацией.

Ссылка на то, что руководителем не обеспечено при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), ежегодное проведение испытаний на работоспособность до их замены в установленном порядке, ввиду имеющихся нарушений, является некорректной, поскольку с момента испытаний не прошел еще период в один год.

В связи с этим считаю незаконным применение данного пункта нарушения.

По нарушению №10:

Никаких изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты (устройство эвакуационных выходов, ведущих со второго этажа здания на лестницы 3-го типа из помещений № 27 и № 34, выход, ведущий непосредственно наружу из помещений № 51, отсутствие второго эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения № 1 первого этажа, согласно техпаспорта от 17.06.2008) без разработки

проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности произведено не было. В связи с этим считаю незаконным применение данного пункта нарушения.

Так же считаю незаконными ссылки на СНИП 2.08.02-85, который распространяет свое действие на объекты при их проектировании.

Хочу обратить внимание на то, что в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий на сайте <https://proverki.gov.ru/> (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 24250061000217639652) форма проведения профилактического мероприятия отмечена как «Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица», но в целом проводилась полноценная проверка юридического лица.

На основании изложенного выше, прошу **отменить** акт обязательного профилактического визита от 21.04.2025 г. №2503/124-24/1-ВО/А и предписание от 21.04.2025 г. №2503/124-24/1-ВО/П, как незаконные.

Директор



В.О. Цветков



Жалоба на решение контрольных органов

1. Данные о юридическом лице

Полное наименование

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

Краткое наименование

КГАУ СО "РЦДПСОВ"

ОГРН

1022401157316

ИНН

2443017328

КПП

244301001

Должность

Руководитель юридического лица

Фамилия

Имя

Отчество

Цветков

Виталий

Олегович

Юридический адрес

КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД АЧИНСК, ТЕРРИТОРИЯ 3-Й МИКРОРАЙОН ПРИВОКЗАЛЬНОГО
РАЙОНА, корп. 32 А

E-mail

achderec@yandex.ru

Телефон

+7(39151)63405



Минкомсвязь
России

Служба поддержки Единого портала государственных и муниципальных услуг:
8 (800) 100-70-10 (бесплатно при нахождении на территории России)
115 (бесплатно с мобильных при нахождении на территории России)
+7 (499) 550-18-39 (для звонков из-за границы - оплата по тарифам оператора страны
пребывания)

Также вы можете связаться с нами через форму обратной связи или по электронной почте
support@gosuslugi.ru



2. Информация о жалобе

Предмет жалобы

Не согласен с результатами профвизита, не предусматривающего возможность отказа от его проведения

Номер мероприятия

24250061000217639652

Вид контроля

Федеральный государственный пожарный надзор

Контрольный (надзорный) орган, на который сформирована жалоба

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Подразделение органа, на который сформирована жалоба

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Перечень направляемых документов по жалобе

Жалоба.pdf

Вид нарушения

Не согласен с результатами профвизита, не предусматривающего возможность отказа от его проведения

Текст жалобы

Не согласен с выявленными нарушениями.



Служба поддержки Единого портала государственных и муниципальных услуг:
8 (800) 100-70-10 (бесплатно при нахождении на территории России)
115 (бесплатно с мобильных при нахождении на территории России)
+7 (499) 550-18-39 (для звонков из-за границы - оплата по тарифам оператора страны пребывания)

Также вы можете связаться с нами через форму обратной связи или по электронной почте
support@gosuslugi.ru



Служба поддержки Единого портала государственных и муниципальных услуг:
8 (800) 100-70-10 (бесплатно при нахождении на территории России)
115 (бесплатно с мобильных при нахождении на территории России)
+7 (499) 550-18-39 (для звонков из-за границы - оплата по тарифам оператора страны пребывания)

Также вы можете связаться с нами через форму обратной связи или по электронной почте support@gosuslugi.ru