

Здравствуйте!

Статус вашей [жалобы № 5492259372](#) - "Решение по жалобе"

Услуга: Жалоба на решение контрольных органов

Комментарий ведомства: По вашей жалобе по услуге "Жалоба на решение контрольных органов" от 30.04.2025 №2025043000077016 принято решение оставить жалобу без удовлетворения.

[Посмотреть заявление](#)

госуслуги

Проще, чем кажется



Официальный портал
государственных услуг

[Помощь и поддержка](#)
[Мобильные приложения](#)





МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ачинску
и Ачинскому району)

Директору КГАУ СО
«Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Цветкову В.О.

3 микрорайон Привокзального района,
д. 32А, г. Ачинск, Красноярский край
662155

4-й микрорайон Привокзального района, стр. 15,
г. Ачинск, 662155
Телефон: 8(39151) 5-03-49
E-mail: ondachinsk@24.mchs.gov.ru

№ _____
На № _____

Решение по итогам рассмотрения жалобы

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Ваша жалоба на акт обязательного профилактического визита от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А и предписание от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/П об устранении выявленных нарушений (учетный номер профилактического мероприятия в ФГИС ЕРКНМ № 24250061000217639652) рассмотрена.

На основании решения о проведении обязательного профилактического визита вынесенного ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Д.В. Мымриным, в период с 09.04.2025 по 21.04.2025 должностным лицом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району, в отношении КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», осуществляющему свою деятельность по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А был проведен обязательный профилактический визит, в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица, с проведением контрольных (надзорных) действий: осмотра, опроса и истребования документов.

В ходе проведения обязательного профилактического визита, в помещении КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями» (Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А), были выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, в связи с чем, по результатам профилактического мероприятия КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» был составлен акт от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А и предписание от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/П об устранении выявленных нарушений, так как выявленные нарушения не были устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита.

Отношения по организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ), также данным нормативным правовым актом установлены гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 40 Федерального закона № 248-ФЗ контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

- 1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;
- 2) актов контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов, предписаний об устранении выявленных нарушений;
- 3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;
- 4) решений об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска;
- 5) решений об отказе в проведении обязательных профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц;
- 6) иных решений, принимаемых контрольными (надзорными) органами по итогам профилактических и (или) контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в отношении контролируемых лиц или объектов контроля.

Частью 5 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ установлено, что жалоба на решение контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

При этом частью 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

Согласно ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 248-ФЗ жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и

муниципальных услуг. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Жалоба на акт от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А и предписание от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/П об устранении выявленных нарушений подана контролируемым лицом (КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями») в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 248-ФЗ, а именно в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Основания для отказа в рассмотрении жалобы отсутствуют.

По вопросу порядка проведения обязательного профилактического визита сообщая, что в соответствии со статьями 52, 52.1 Федерального закона № 248-ФЗ, профилактический визит проводится в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи или мобильного приложения «Инспектор». Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать десять рабочих дней и может быть продлен на срок, необходимый для проведения экспертизы, испытаний. В рамках обязательного профилактического визита инспектор при необходимости проводит осмотр, истребование необходимых документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертизу.

По окончании проведения обязательного профилактического визита составляется акт о проведении обязательного профилактического визита. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита.

Относительно доводов жалобы, касающихся нарушений требований пожарной безопасности, указанных в п. 1-10 акта обязательного профилактического визита от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А и п. 1-10 предписания об устранении выявленных нарушений от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/П сообщая.

В части выявленного нарушения № 1 согласно Технического регламента обмазки огнезащитной для металлоконструкций Finn Protect-K1 Тип-1, сведения о сроках периодичности проверки огнезащитного покрытия отсутствуют, согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила), при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

В части выявленного нарушения № 2, в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством РФ.

Согласно декларации от 20.04.2022 № 24-08-2022-004640 для здания КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» руководителем установлен класс функциональной пожарной опасности Ф 3.4 (здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности, за исключением зданий, Ф 1.1), однако в ходе проведения обязательного профилактического визита выявлено, что фактически эксплуатация здания осуществляется согласно класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно)).

Оказание социально - медицинских и иных услуг в стационарном отделении (круглосуточное пребывание) в здании КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» подтверждается протоколом осмотра составленным в ходе проведения обязательного профилактического визита от 15.04.2025, положением о КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» раздел 12.7, инструкцией от 10.01.2022 № 42, в связи с чем эксплуатация здания, части здания не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности запрещается.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнением требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В случае, если положениями Федерального закона № 123-ФЗ устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования (ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ).

В части выявленных нарушений №№ 3, 4 сообщая:

Согласно пункту 6.30 СНИП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Вместе с этим, согласно пункту 4.4.7. СП 1.13130 «Системы пожарной безопасности. Эвакуационные пути и выходы» Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов, что не устанавливает более высоких требований пожарной безопасности.

В части выявленных нарушений №№ 7, 8 сообщая:

Согласно пункту 6.28 СНИП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

Вместе с этим, согласно пункту 4.3.5 СП 1.13130 «Системы пожарной безопасности. Эвакуационные пути и выходы» в полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев, что не устанавливает более высоких требований пожарной безопасности.

В части выявленного нарушения № 5 поясняю, что согласно требований ГОСТ 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» проектирование систем пожарной сигнализации (далее - СПС) необходимо осуществлять в соответствии с технической документацией завода - изготовителя технических средств пожарной сигнализации. Проектирование СПС должно выполняться с учетом разработки документации по инженерным системам, оказывающим влияние на работу СПС. Рабочая документация должна включать в себя следующие прилагаемые документы:

- пояснительную записку;
- алгоритм работы СПС (допускается приводить в составе пояснительной записки);
- спецификацию оборудования;
- иные документы, предусмотренные заданием на проектирование или по согласованию с заказчиком.

На основе рабочей документации должен быть разработан проект производства работ. Для приемки СПС должны быть представлены:

- комплект документации по выполненным работам по СПС,
- комплексные испытания на работоспособность СПС,
- акт ввода в эксплуатацию, специальная эксплуатационная инструкция на СПС.

Кроме того, согласно требований ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» система оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ) считается готовой к эксплуатации, если проверкой подтверждается следующее:

- монтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями технических регламентов, нормативных документов;
- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, инструкциями и технической документацией изготовителей;
- комплексное испытание показало выполнение техническими средствами предусмотренных проектной и технической документацией параметров и режимов работы;
- технические средства и материалы, примененные при производстве работ, соответствуют требованиям национальных стандартов, технических условий и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Техническая документация включает в себя вышеперечисленные документы, которые согласно абзацу 3 пункта 54 Правил, должны храниться на объекте защиты. При проведении обязательного профилактического визита указанные документы контролируемым лицом предоставлены не были.

В части выявленного нарушения № 6 сообщая, что согласно пункта 26 Правил, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. При проведении обязательного профилактического визита установлено, что на дверях эвакуационных выходов установлены запоры (имеются замочные скважины), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Указанные двери, в случае запираания замка, даже при наличии системы контроля управления доступом не обеспечат свободное открывание изнутри без ключа, что может привести к невозможности эвакуации людей при пожаре.

В части выявленного нарушения № 9 сообщая, что согласно пункта 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о

возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Решение о дальнейшей их эксплуатации сверх срока службы принимается контролируемым лицом по результатам указанных испытаний. Однако, согласно предоставленного Вами протокола испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.07.2024 № 66 в здании КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А системы противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) находятся в не работоспособном состоянии, ввиду наличия шести неисправностей выявленных в ходе проведения испытаний на работоспособность.

В соответствии с требованиями пункта 6.6.5 ГОСТ 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», после замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в соответствии с разделом 7 указанного ГОСТ в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.

В ходе проведения обязательного профилактического визита контролируемым лицом, документов подтверждающих факт устранения нарушений выявленных в ходе проведения испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также техническая документация на указанные средства обеспечения пожарной безопасности предоставлены не были.

В части выявленного нарушения № 10 согласно п.п. «о» п. 16 Правил на объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе изучения предоставленного при проведении обязательного профилактического визита технического паспорта на здание КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» от 17.06.2008 установлено, что на объекте защиты допущены изменения в части устройства эвакуационных выходов, ведущих со 2-го этажа здания на лестницы 3-го типа из помещений № 27 и № 34; допущено устройство эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения № 51, а также установлено отсутствие второго эвакуационного выхода эвакуационный выход ведущий непосредственно наружу из помещения № 1 первого этажа (допущена отделка строительными материалами входной группы).

Наличие указанных нарушений требований пожарной безопасности подтверждается протоколом осмотра и прилагаемой к нему фототаблицей.

Согласно статье 5 Федерального закона от № 123 - ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, направленных на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиту имущества при пожаре.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий (статья 51 Федерального закона № 123 - ФЗ).

Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара установлены статьей 52 Федерального закона №123 — ФЗ и должны обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного срабатывания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

Нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проведения обязательного профилактического визита на объекте защиты КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков для детей с ограниченными возможностями» на котором осуществляется прием и размещение в стационарных и полустационарных формах социального обслуживания маломобильных групп населения, являющимися маломобильными детьми - инвалидами, в том числе имеющие ограничение жизнедеятельности из-за неспособности к самообслуживанию и передвижению (устав и положение о КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков для детей с ограниченными возможностями»), создают непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан находящихся на объекте защиты.

На основании вышеизложенного, составленный акт обязательного профилактического визита от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А и принятое надзорным органом решение о необходимости устранения Вами нарушений требований пожарной безопасности, указанных в п.п. 1-10 обжалуемого предписания от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/П является законным.

КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (ИНН 2443017328) является надлежащим субъектом исполнения предписания от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/П об устранении выявленных нарушений. Законных оснований для отмены акта от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А и предписания от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/П, в том числе обжалуемых его пунктов, отсутствуют.

Заместитель главного
государственного инспектора
г. Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору

Д.А. Михайлов