

Вход № 476
24.06.2025

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Ачинску и Ачинскому району

662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15

т. 8(39151)5-03-49, e-mail: ondachinsk@24.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47

о назначении административного наказания

10 июня 2025 года

Красноярский край, г. Ачинск,
мкр. 4-й Привокзального района, зд. 15

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Михайлов Дмитрий Александрович, рассмотрев материалы дела № 47, возбужденного 27 мая 2025 года государственным инспектором г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Балыбиной М.С., в отношении юридического лица – краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»), юридический адрес: 662156, Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального р-на, д. 32А, зарегистрированного Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю 05.11.2002 за основным государственным регистрационным номером 1022401157316, ИНН – 2443017328, с целью привлечения КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» к административной ответственности по признакам правонарушения предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ**,

УСТАНОВИЛ:

Дело рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица - КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». О причинах неявки законного представителя КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Цветкова В.О. не сообщено. О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении от 27.05.2025 № 47 КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» уведомлено надлежащим образом (посредством АО Почты России исх. от 27.05.2025 № ИВ-237-2-20-239 определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении получено законным представителем КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 03.06.2025 согласно отчета об отслеживании отправления от 09.06.2025).

При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении отводов, заявлений не поступало.

Согласно материалов дела об административном правонарушении от 27.05.2025 № 47 на основании статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» во исполнение решения ВрИО главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Мырина Д.В. от 28.03.2025 № 2503/124-24/1-ВО/Р, в период с 14 часов 30 минут 09 апреля 2025 года до 15 часов 00

минут 21 апреля 2025 года, государственным инспектором г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору М.С. Балыбиной, совместно с директором краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее - КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями») Цветковым В.О. проведен обязательный профилактический визит объекта защиты КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного по адресу: 662156 Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А.

В ходе проведения обязательного профилактического визита государственным инспектором г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору М.С. Балыбиной, проведено: опрос, истребование документов, осмотр помещений КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного по адресу: 662156 Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А.

Результаты действий в ходе проведения обязательного профилактического визита, оформлены актом профилактического визита от 21.04.2025 №2503/124-24/1-ВО/А.

Протоколом от «27» мая 2025 года № 47 об административном правонарушении установлено несоблюдение юридическим лицом – КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479, СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", в помещениях КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного по адресу: 662156 Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А, а именно:

1. Руководителем организации не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций - косоуров лестничного марша с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением пункта 13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Описание нарушения

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенный нормативный правовой акт

Пункт 13 Правил, При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

Нарушенное обязательное требование

2. Допускается эксплуатация здания реабилитационного центра (Ф 1.1) после изменения класса функциональной пожарной опасности здания (ранее класс функциональной пожарной опасности был Ф 3.4), что подтверждается декларацией пожарной безопасности от 20.04.2022 № 24-08-2022-004640, что является нарушением пункта 16 "н" Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Описание нарушения

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенный нормативный правовой акт

Пункт 16 «н» Правил, на объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

Нарушенное обязательное требование

3. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 6.28, п. 6.30 СНиП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 3.4, п. 3.14 СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения стационарного отделения № 31, со второго этажа здания, непосредственно наружу. (Ограждения лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов)

Описание нарушения

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенный нормативный правовой акт

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Нарушенное обязательное требование

4. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 6.28, п. 6.30 СНиП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 3.4, п. 3.14 СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения группы № 2 отделения дневного пребывания № 30, со второго этажа здания, непосредственно наружу. (Ограждения лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов)

Описание нарушения

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенный нормативный правовой акт

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Нарушенное обязательное требование

5. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией), что является нарушением пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Описание нарушения

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенный нормативный правовой акт

Пункт 54 Правил, на объекте защиты хранятся техническая документация на системы

противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Нарушенное обязательное требование

6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания, ведущих непосредственно наружу: из помещений № 1 (1 этаж), № 43 (1 этаж), № 46 (1 этаж), № 27 (2 этаж), № 34 (2 этаж) согласно технического паспорта на здание реабилитационного центра от 17.06.2008, которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Описание нарушения

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенный нормативный правовой акт

Пункт 26 Правил, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Нарушенное обязательное требование

7. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.7 СНИП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" п. 6.28 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре со второго этажа здания на пожарную лестницу 3 типа, ведущую из помещения стационарного отделения № 31 непосредственно наружу. (Допускается перепад высот более 5 см.)

Описание нарушения

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенный нормативный правовой акт

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Нарушенное обязательное требование

8. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.7 СНИП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" п. 6.28 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре со второго этажа здания на пожарную лестницу 3 типа, ведущую из помещения группы № 2 отделения дневного пребывания № 30 непосредственно наружу. (Допускается перепад высот более 5 см.)

Описание нарушения

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенный нормативный правовой акт

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных

документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Нарушенное обязательное требование

9. Руководителем организации не обеспечено при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), ежегодное проведение испытаний на работоспособность до их замены в установленном порядке, ввиду имеющихся нарушений (протокол от 03.07.2024 № 66), что является нарушением пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Описание нарушения

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенный нормативный правовой акт

Пункт 54 Правил, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Нарушенное обязательное требование

10. На объекте защиты допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты (устройство эвакуационных выходов, ведущих со 2-го этажа здания на лестницы 3-го типа из помещений № 27 и № 34, выход, ведущий непосредственно наружу из помещения № 51, отсутствие второго эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения № 1 первого этажа, согласно тех. паспорта от 17.06.2008), без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности, что является нарушением пункта 16 «о» Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Описание нарушения

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенный нормативный правовой акт

Пункт 16 «о» Правил, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа., Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода (центральный выход первый этаж, 2 замка) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Нарушенное обязательное требование

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Выявленные в ходе проведения обязательного профилактического визита нарушения требований пожарной безопасности в помещениях КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А создают непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, (детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья) находящихся на объекте защиты.

КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», являясь лицом, уполномоченным владеть, пользоваться недвижимым имуществом на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права серия 24ЕЛ № 026641 от 30.09.2013), в соответствии со статьёй 38 Федерального

закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, несёт ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Время совершения административного правонарушения: с 14 часов 30 минут 09.04.2025 по 15 часов 00 минут 21.04.2025.

Место совершения административного правонарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, д. 32А.

Доказательствами, подтверждающими совершение КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» нарушений требований пожарной безопасности, являются акт проверки от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А, протокол об административном правонарушении № 47 от 27.05.2025, протокол осмотра от 15.04.2025.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 1 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса и частями 6, 6¹ и 7 статьи 20.4, влечет влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по борьбе с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. За нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Санкция ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. Исключительных обстоятельств для применения положения ст. 2.9 КоАП РФ не установлено, поскольку характер допущенного нарушения в области обеспечения пожарной безопасности, свидетельствует о наличии реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц.

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).

Факт наличия выявленных нарушений в ходе проведения обязательного профилактического визита, зафиксированных актом профилактического визита от 21.04.2025 № 2503/124-24/1-ВО/А в судебном порядке КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» не оспаривается.

С материалами дела законный представитель юридического лица – КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» ознакомлен, копия протокола об административном правонарушении от 27.05.2025 № 47 (направлено (исх. от 27.05.2025 ИВ-237-2-20-239) посредством АО «Почта России», получено законным представителем 03.06.2025).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2.1, 4.1, 23.34, 29.9, 29.10 КоАП РФ,
указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.**

Назначить юридическому лицу КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» административное наказание в виде **административного штрафа в размере 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.**

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: не изымались

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:

арест не налагался

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства:

нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении нет

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно в вышестоящий орган (УНД и ПР ГУ МЧС России, (г. Красноярск, ул. Мира, 68) либо в Федеральный суд Красноярского края (г. Ачинск, ул. Назарова, 28Б).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в **УФК по Красноярскому краю (Главное управление МЧС России по Красноярскому краю л/с 04191862920) ИНН 2466154948, КПП 246601001, ОКТМО (г.Ачинск-04703000), Номер счета получателя платежа 031 00 643 000000011900 в Отделение Красноярск г. Красноярск Наименование администратора-03177784200 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ЛПБС по Красноярскому Краю. БИК 010407105, КБК 17711601201010004140, УИН 17725062472111311616.**

При не оплате, по истечении срока, установленного ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, сумма будет взыскана в принудительном порядке. На основании ст. 32.2 КоАП РФ настоящее постановление будет направлено для исполнения судебному приставу — исполнителю.

Кроме того, неуплата штрафа в установленный срок, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Срок вступления постановления в законную силу 10 дней со дня вручения. Срок предъявления к исполнению 2 г.

Постановление вынес:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору



(подпись)

Д.А. Михайлов

Копию настоящего постановления получил "27" 06 2025 г.

должность

подпись

инициалы и фамилия

Копия настоящего постановления направлена по адресу:

г. Ачинск, ул. Мира, 10.06.2025 № АЧ-237-2-20-255

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 47 от 10 июня 2025 года исполнено 202_ г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19